



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  
650000 г. Кемерово, ул. Красная, 11, тел.58-06-00, факс 36-83-61, телетайп 215 171 "Карн"  
E-mail: kansmchs42@mail.ru; gugo@kemtel.ru  
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА И НОВОКУЗНЕЦКОГО РАЙОНА**  
654027 г. Новокузнецк, пр. Пионерский, 3а, тел./факс (3843) 74-18-39, тел. 74-37-05  
E-Mail: gpnvk@mail.ru

**Предписания № 32/1/16**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на  
объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению**  
**«Основная общеобразовательная школа №16»**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),  
собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения № 32 от «20» февраля 2019 года Главного государственного инспектора г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Степанчука Андрея Сергеевича, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 30 мин. «05» марта 2019 г. до 12 час. 30 мин. «15» марта 2019 г.:  
проведена проверка: государственным инспектором г. Новокузнецка и Новокузнецкого района по пожарному надзору Черкасовым Никитой Юрьевичем, здания и территории, расположенных по адресу: Кемеровская область, г. Новокузнецк, поселок городского типа Абагур, ул. Громовой, 61.  
(должность, Ф.И.О. (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

При проведении проверки присутствовал: директор МБОУ «Основная общеобразовательная школа №16» Веретенникова Ольга Владимировна  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты отсутствует, исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.01.2020	

2.	Не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты.	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.01.2020	
3.	Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение	ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст. 6, ст. 68, ст. 99 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, п. 5.2, п. 9.10 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; п. 2.11, таблицы 7-8 СНИП 2.04.02.-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; п.3.12, таблицы 11-13 СНИП II-31-74 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; п. 2.7, таблицы 5-7 СНИП II -Г.3-62 Водоснабжение. Нормы проектирования.	15.01.2020	
4.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения.	п. 21 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
5.	Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	п. 24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
6.	Запор, установленный на двери эвакуационного выхода из помещения коридора кухни на улицу, не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
7.	Запор, установленный на двери эвакуационного выхода из помещения тамбура вестибюля на улицу, не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.	п.35 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	

8.	Под лестничным маршем (помещение № 23 экспликации к поэтажному плану здания) допущено хранение вещей, мебели и других горючих материалов.	подпункт «к» п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
9.	На лестничной клетке под лестничным маршем (помещение № 23 экспликации к поэтажному плану здания) допущено размещение подсобного помещения.	подпункт «к» п. 23 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
10.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражено допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте.	подпункт «л» п. 461 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
11.	Огнетушитель №1, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
12.	Огнетушитель №2, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
13.	Огнетушитель №3, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
14.	Огнетушитель №4, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
15.	Огнетушитель №5, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
16.	Огнетушитель №6, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	



27.	Огнетушитель №21, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
28.	Огнетушитель №22, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
29.	Огнетушитель №23, установленный на объекте защиты, не имеет паспорта завода изготовителя.	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
30.	Здание, не оборудованное внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, не оборудовано пожарными щитами.	п. 481 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	
31.	В складских и производственных помещениях не обеспечено наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.	п. 6 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	15.05.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению. При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: - руководители федеральных органов исполнительной власти; - руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; - руководители органов местного самоуправления; - собственники имущества; - лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; - лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; - должностные лица в пределах их компетенции; - иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Новокузнецка  
Новокузнецкого района по пожарному надзору  
Черкасов Никита Юрьевич  
(должность, фамилия, инициалы должностного лица надзорного органа)

«15» марта 2019г.

М.Л.П.

  
(подпись)

Предписание для исполнения получил (а):  
Варехарь, Девочкина О.В.  
(должность, фамилия, инициалы)

«15» марта 2019г.

  
(подпись)